



Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2023 № 760

р.п. Парфино

**О внесении изменений в проектно-
сметную документацию**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Парфинского муниципального района, Уставом Парфинского городского поселения в целях строительства водоочистных сооружений, расположенных по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Парфинский муниципальный район, Парфинское городское поселение, рп. Парфино, ул. Трудовая

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения, внесенные в разделы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство комплекса водоочистных сооружений р.п. Парфино»:

№ п/п	Раздел Проектной документации	Изменения
1	401-1.20-П-ИОС 5.7_изм.1. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 7. Технологические решения	<u>401-1.20-П-ИОС 5.7 изм.1:</u> <u>Содержание тома:</u> Лист 1. В содержание внесены отметки об изменениях. <u>Текстовая часть:</u> - Лист 50. Уточнены меры локализации аварийной ситуации при разливе гипохлорида натрия и марка используемого насоса. - Листы 17,63 Уголь активированный Каусорб-221 заменен на уголь активированный БАУ-А - Листы 38, 39,40. Аппарат контактный эрлифтный эжекторный КЭЭ-120 заменен на аппарат контактный барботажный со сплошным слоем КБС-200/2 - Листы 71-73. Таблица 6.1 Наименования и характеристики оборудования. Внесены изменения по замене технологического оборудования. <u>Прилагаемые документы:</u> <u>Спецификация оборудования.</u> Внесены изменения по замене и дополнению технологического оборудования и материалов.

		<p><i>Заменены:</i></p> <p>Лист 3. Насос D04R-HMN3R+DFM1X-G200L2-30 заменен на Насос TKF 80-160 EFF MOTORIZED PUMP</p> <p>Лист 3. Насос D04R-HMN3R+DFM1X-G200L2-30 заменен на Насос TKF 80-160 EFF MOTORIZED PUMP</p> <p>Лист 3. Насос E125-L03R+EGM1X-X280S2-75 kW заменен на Насос TKF 125-400 EFF MOTORIZED PUMP</p> <p>Лист 4. Насос D03R-EHN3RS+DFM1X-G180M2-22,0 кВт заменен на Насос TKF 65-200 MOTORIZED PUMP</p> <p>Лист 4. Насос D0U-LMT1+DNXB2-GSEQ1AA+NA1B10M-10 заменен на Насос DPT-F3 100-315 PUMP</p> <p>Лист 4. Насос D03U-MHN1+DN007H2-GSEQ1AA+NVA30A-10 заменен на Насос DPT-F3 100-315 PUMP</p> <p>Лист 4. Насос B065 -E01+BBM1X-G100L2-3,0kW заменен на Насос TKF-M 65-200 MOTORIZED PUMP</p> <p>Лист 4. Насос A02-S01+A2QS2-GG3 заменен на Насос DPT-F4 80-D PUMP</p> <p>- Лист 1. Аппарат контактный эрлифтный эжекторный КЭЭ-120 заменен на Аппарат контактный барботажный со сплошным слоем КБС-200/2</p> <p>- Лист 13. Спецификация оборудования дополнена позицией: насос BELAMOS DWP 450 (450 Вт)</p>
--	--	---

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Дементьева Владислава Викторовича.

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Серийный номер сертификата:
0E63D373EAB1A01F96F73D5C33D2602
Владелец: Залогин Александр Викторович
Дата подписания: 02.08.2023 15:53
Срок действия: с 05.05.2023 по 28.07.2024

А.В. Залогин