



Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2020 № 421
р.п. Парфино

Об утверждении схемы теплоснабжения на территории Парфинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Парфинского муниципального района, Уставом Парфинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Парфинского городского поселения.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района **Е.Н. Леонтьева**

Схема теплоснабжения Парфинского городского поселения

Введение

1. Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Единая теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;
- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;
- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;
- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;
- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

2. Общие сведения о поселении

Парфинское городское поселение входит в состав территории Парфинского муниципального района. Административным центром Парфинского городского поселения является рабочий посёлок Парфино, который расположен в центральной части области на реке Ловать, в 30 километрах от её впадения в озеро Ильмень. Р.п. Парфино находится в 116 км к югу от Великого Новгорода и в 20 км к востоку от Старой Руссы (расстояния даны не прямые, а по трассе). Парфинское городское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ.

Климат Парфинского городского поселения умеренно-холодный, переходный от морского к континентальному. Парфинское городское поселение находится во ПВ климатическом районе. Самым холодным месяцем в году является январь со средней температурой воздуха – 8,3 °С, с абсолютным минимумом – 42,0 °С. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря. Весна затяжная. Теплая погода часто прерывается значительными похолоданиями, обусловленными вхождением масс воздуха арктического происхождения. Нередко наблюдаются случаи выпадения снега не только в апреле, но и в мае. Довольно обычны заморозки.

Через Парфино (5 км) проходит железная дорога Бологое - Московское - Валдай - Старая Русса - Дно-1. Посёлок соединён автомобильными дорогами со Старой Руссой и посёлком Пола, дорога на который имеет выходы на трассу М10 (Москва - Санкт-Петербург) и посёлок Демянск.

3. Характеристика процесса теплоснабжения

Существующая система теплоснабжения Парфинского городского поселения Парфинского муниципального района Новгородской области включает в себя:

1. Котельная № 7 р.п. Парфино ул. Карла Маркса д. 104;
2. Тепловые сети от Котельной № 7, р.п. Парфино, ул. Карла Маркса д. 104;
3. Котельная № 8 р.п. Парфино ул. Карла Маркса д. 62В;
4. Тепловые сети от Котельной № 8 р.п. Парфино ул. Карла Маркса д. 62В;
5. Котельная № 9 р.п. Парфино ул. Рабочая ЦРБ;
6. Тепловые сети от Котельной № 9 р.п. Парфино ул. Рабочая ЦРБ;
7. Котельная № 10 р.п. Парфино ул. Космонавтов;
8. Тепловые сети от Котельной № 10 р.п. Парфино ул. Космонавтов;
9. Котельная № 13 р.п. Парфино ул. Кирова д. 23;
10. Тепловые сети от Котельной № 13 р.п. Парфино ул. Кирова д. 23;
11. Котельная БМК, р.п. Парфино ул. Мира
12. Тепловые сети от Котельной БМК, р.п. Парфино;
13. ТГУ-НОРД 60 р.п. Парфино, ул. Фанерная Набережная, строение 2а.

Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия:

- поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт;

- выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие;

- своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушники, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;

- принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети.

Основным потребителем тепловой энергии является население.

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения утверждаются на календарный год соответствующим приказом комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надежности предоставления услуг.

Раздел I. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие Парфинского городского поселения, является его генеральный план.

1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовые тепловые нагрузки Парфинского городского поселения представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Наименование источника теплоснабжения	Нагрузка на отопление, Гкал/ч	Средне-дельная нагрузка ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
Котельная № 7, р.п. Парфино, ул.К.Маркса, д. 104	0,46	0	0,46
Котельная № 8, р.п. Парфино, ул.К.Маркса, д. 62а	1,74	0	1,74
Котельная № 9, р.п. Парфино, ул.Рабочая, ЦРБ	0,21	0	0,21
Котельная № 10, р.п. Пар-	3,29	2,43	5,72

фино, ул. Космонавтов			
Котельная № 13, р.п. Парфино, ул. Кирова, д. 23	3,17	0	3,17
Котельная БМК р.п. Парфино ул. Мира д. 14г	0,26	0,25	0,51
ТГУ-НОРД 60 Парфинский р-он, р.п. Парфино, ул. Фанерная Набережная, строение 2а	0,05	0	0,05
ИТОГО	9,18	2,68	11,86

Суммарная максимально часовая тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе теплоснабжения котельной на 01.01.2021, составляет 9,18 Гкал/ч.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы полезного отпуска тепловой энергии (мощности) по каждой котельной за 2021 год представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Наименование Котельной микрорайона (поселка)	Потребление тепловой энергии на отопление и нагрев за 2021 год, Гкал	Потребление тепловой энергии на ГВС за 2021 год, м3
Котельная № 7, р.п. Парфино, ул. К.Маркса, д.104	825,00	
Котельная № 8, р.п. Парфино, ул. К.Маркса, д. 62а	3743,74	-
Котельная № 9, р.п. Парфино, ул. Рабочая, ЦРБ	449,00	-
Котельная № 10, р.п. Парфино, ул. Космонавтов	7949,54	18846,69
Котельная № 13, р.п. Парфино, ул. Кирова, д. 23	6869,77	-
Котельная БМК р.п. Парфино ул. Мира д.14г	217,68	981,24
ТГУ-НОРД 60 Парфинский р-он, р.п. Парфино, ул. Фанерная Набережная, строение 2а	66,46	-
Итого:	20121,19	19827,93

Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025-2033 годы
Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Котельная № 13, р.п. Парфино, ул. Кирова, д. 23						
Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-
Котельная БМК р.п. Парфино ул. Мира д. 14г						
Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Источник теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения ТГУ-НОРД 60 Парфинский р-он, р.п. Парфино, ул. Фанерная Набережная, строение 2а						
Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе:	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч						

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и прироста потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности представлены в таблице 2.1.

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности котельных подлежат уточнению после проведения работ по вводу в эксплуатацию (выводу) оборудования на котельных (переводу на другой вид топлива или систему теплоснабжения).

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплоснабжающих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплоснабжающей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплоснабжающей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;
- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
- надежность системы теплоснабжения.

В связи с отсутствием перспективной застройки, увеличение потребления тепловой энергии не планируется.

№ п/п	Наименование показателя	Рассматриваемый период, год						
		2019 год (факт)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025- 2033 годы
	конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:							
2.2.1.	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м ³ /ч	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
2.3.	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
2.4.	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Котельная № 9, р.п. Парфино, ул. Рабочая, ЦРБ								
1.	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии							
1.1.	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
1.2.	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности							
1.3.	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
1.4.	Расход тепла на собственные нужды, %	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
1.5.	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
2.	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:							
2.1.	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
2.1.1.	- на отопление	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
2.1.2.	- на вентиляцию	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- на системы ГВС	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Рассматриваемый период, год						
		2019 год (факт)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025- 2033 годы
1.2.	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности							
1.3.	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
1.4.	Расход тепла на собственные нужды, %							
1.5.	Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч							
2.	Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.:							
2.1.	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе:	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2.1.1.	- на отопление	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2.1.2.	- на вентиляцию	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- на системы ГВС	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	- пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см ²							
2.1.5.	- горячая вода на промышленные нужды (50°С)							
2.2.	Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.:							
2.2.1.	- затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м ³ /ч							
2.3.	Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2.4.	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)							

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Зона центрального теплоснабжения состоит из следующих источников теплоснабжения и тепловых сетей:

1. Котельная № 7 р.п. Парфино ул. Карла Маркса д. 104 и сети отопления;
2. Котельная № 8 р.п. Парфино ул. Карла Маркса д. 62 В и сети отопления;
3. Котельная № 9 р.п. Парфино ул. Рабочая ЦРБ и сети отопления;
4. Котельная № 10 р.п. Парфино ул. Космонавтов и сети отопления;
5. Котельная № 13 р.п. Парфино ул. Кирова д. 23 и сети отопления;
6. Котельная БМК р.п. Парфино ул. Мира д. 14г. и сети отопления;
7. ТГУ-НОРД 60 р.п. Парфино, ул. Фанерная Набережная, строение 2а.

Схемы тепловых сетей источников тепловой энергии представлены на рисунках 1.1 - 1.7.

Единая тепловая сеть поселения отсутствует. Взаимная гидравлическая увязка действующих контуров котельных отсутствует.

Существующая система теплоснабжения.

Система теплоснабжения включает в себя: источники тепла, тепловые сети и системы теплопотребления.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителей

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя спрогнозированы с учетом увеличения расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по модернизации тепловых систем источников тепловой энергии.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения Парфинского городского поселения до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий:

- система теплоснабжения Парфинского городского поселения закрытая: на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха;

- сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ по реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения;

- подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления.

Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

№ п/п	Наименование показателя, размерность	Период, год					
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024- 2033 годы
Котельная № 7 р.п. Парфино, ул. Карла Маркса д. 104							
1.	Объем воды в системе теплоснабжения V, м ³	30,32	30,32	30,32	30,32	30,32	30,32
2.	Установленная производительность водоподготовительной установки, м ³ /ч	-	-	-	-	-	-
3.	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м ³ /ч	-	-	-	-	-	-
4.	Потери располагаемой производительности, %	-	-	-	-	-	-
5.	Собственные нужды водоподготовительной установки, м ³ /ч	-	-	-	-	-	-
6.	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
7.	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м ³	-	-	-	-	-	-
8.	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м ³ /ч	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227
9.	Всего подпитка тепловой сети, м ³ /ч, в том числе:	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
9.1.	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м ³ /ч	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
9.2.	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м ³ /ч	0	0	0	0	0	0
9.3.	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10.	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м ³ /ч	0,606	0,606	0,606	0,606	0,606	0,606
11.	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м ³ /ч	-	-	-	-	-	-
Котельная № 8 р.п. Парфино, ул. Карла Маркса д. 62В							
1.	Объем воды в системе теплоснабжения V, м ³	88,13	88,13	88,13	88,13	88,13	88,13
2.	Установленная производительность водоподготовительной	-	-	-	-	-	-

11.	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м ³ /ч	-	-	-	-	-	-
Котельная № 13 р.п. Парфино, ул. Кирова д. 23							
1.	Объем воды в системе теплоснабжения V, м ³	162,01	162,01	162,01	162,01	162,01	162,01
2.	Установленная производительность водоподготовительной установки, м ³ /ч	-	-	-	-	-	-
3.	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м ³ /ч	-	-	-	-	-	-
4.	Потери располагаемой производительности, %	-	-	-	-	-	-
5.	Собственные нужды водоподготовительной установки, м ³ /ч	-	-	-	-	-	-
6.	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
7.	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м ³	-	-	-	-	-	-
8.	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м ³ /ч	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215
9.	Всего подпитка тепловой сети, м ³ /ч, в том числе:	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405
9.1.	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м ³ /ч	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405
9.2.	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м ³ /ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.3.	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м ³ /ч	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240
11.	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м ³ /ч	-	-	-	-	-	-
Котельная БМК р.п. Парфино, ул. Мира д. 14г							
1.	Объем воды в системе теплоснабжения V, м ³	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03
2.	Установленная производительность водоподготовительной установки, м ³ /ч	-	-	-	-	-	-
3.	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м ³ /ч	-	-	-	-	-	-
4.	Потери располагаемой производительности, %	-	-	-	-	-	-

5.	Собственные нужды водоподготовительной установки, м ³ /ч	-	-	-	-	-	-
6.	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
7.	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м ³	-	-	-	-	-	-
8.	Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м ³ /ч	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
9.	Всего подпитка тепловой сети, м ³ /ч, в том числе:	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
9.1.	- нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м ³ /ч	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
9.2.	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м ³ /ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.3.	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м ³ /ч	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
11.	Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ, м ³ /ч	-	-	-	-	-	-

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения, с поддержанием ее в рабочем состоянии посредством капитальных и текущих ремонтов.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматривается.

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Парфинского городского поселения на расчетный срок не предусматривается.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Парфинского городского поселения на расчетный срок не предусматривается.

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на территории Парфинского городского поселения не планируется.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории Парфинского городского поселения источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных на территории Парфинского городского поселения в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода отсутствуют в связи с незначительной нагрузкой потребителей.

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 95/70 °С (без изменений), параметры по давлению остаются неизменными.

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии отсутствуют.

5.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии

Ввод новых и реконструкция старых существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

Показатели	Основное топливо	
	проектное	фактическое
Котельная № 7 р.п. Парфино ул. Карла Маркса д. 104		
Вид топлива	природный газ	природный газ
Марка топлива	-	-
Калорийность топлива	8113	8113
Расход топлива нормативный / фактический	185,81	221,05
Поставщик топлива	ООО "Газпроммежрегионгаз Великий Новгород"	ООО "Газпроммежрегионгаз Великий Новгород"
Способ доставки на котельную	газопровод	газопровод
Откуда осуществляется поставка	-	-
Периодичность поставки	непрерывно	непрерывно
Котельная № 8 р.п. Парфино ул. Карла Маркса д. 62 В		
Вид топлива	природный газ	природный газ
Марка топлива	-	-
Калорийность топлива	8113	8113
Расход топлива нормативный / фактический	666,69	730,05
Поставщик топлива	ООО "Газпроммежрегионгаз Великий Новгород"	ООО "Газпроммежрегионгаз Великий Новгород"
Способ доставки на котельную	газопровод	газопровод
Откуда осуществляется поставка	-	-
Периодичность поставки	непрерывно	непрерывно
Котельная № 9 р.п. Парфино ул. Рабочая ЦРБ		
Вид топлива	природный газ	природный газ
Марка топлива	-	-
Калорийность топлива	8113	8113
Расход топлива нормативный / фактический	96,29	94,10
Поставщик топлива	ООО "Газпроммежрегионгаз Великий Новгород"	ООО "Газпроммежрегионгаз Великий Новгород"
Способ доставки на котельную	газопровод	газопровод
Откуда осуществляется поставка	-	-
Периодичность поставки	непрерывно	непрерывно
Котельная № 10 р.п. Парфино ул. Космонавтов		
Вид топлива	природный газ	природный газ

Показатели	Основное топливо	
	проектное	фактическое
Марка топлива	-	-
Калорийность топлива	8113	8113
Расход топлива нормативный / фактический	1747,29	2021,67
Поставщик топлива	ООО "Газпроммежрегионгаз Великий Новгород"	ООО "Газпроммежрегионгаз Великий Новгород"
Способ доставки на котельную	газопровод	газопровод
Откуда осуществляется поставка	-	-
Периодичность поставки	непрерывно	непрерывно
Котельная № 13 р.п. Парфино ул. Кирова д. 23		
Вид топлива	природный газ	природный газ
Марка топлива	-	-
Калорийность топлива	8113	8113
Расход топлива нормативный / фактический	1218,93	1238,22
Поставщик топлива	ООО "Газпроммежрегионгаз Великий Новгород"	ООО "Газпроммежрегионгаз Великий Новгород"
Способ доставки на котельную	газопровод	газопровод
Откуда осуществляется поставка	-	-
Периодичность поставки	непрерывно	непрерывно
Котельная БМК р.п. Парфино ул. Мира д. 14г		
Вид топлива	природный газ	природный газ
Марка топлива	-	-
Калорийность топлива	8113	8113
Расход топлива нормативный / фактический	50,79	45,55
Поставщик топлива	ООО "Газпроммежрегионгаз Великий Новгород"	ООО "Газпроммежрегионгаз Великий Новгород"
Способ доставки на котельную	газопровод	газопровод
Откуда осуществляется поставка	-	-
Периодичность поставки	непрерывно	непрерывно
Источник теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения ТГУ-НОРД 60 Парфинский р-он, р.п. Парфино, ул. Фанерная Набережная, строение 2а		
Вид топлива	Природный газ	Природный газ
Марка топлива		

Показатели	Основное топливо	
	проектное	фактическое
Калорийность топлива	8113	8113
Расход топлива нормативный / фактический	17,56	15,21
Поставщик топлива	ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»	ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»
Способ доставки на котельную	газопровод	газопровод
Откуда осуществляется поставка		
Периодичность поставки	круглосуточно	круглосуточно

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не предусмотрены.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В Парфинском городском поселении открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

В таблице 8.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки на перспективу 2021-2033 гг.

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме объемов не снижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ и НЭЗТ на отопительных котельных определяется в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

Наименование	Единица измерения	2019 год (факт)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024-2033 годы
Вид резервного топлива		-	-	-	-	-	-
Вид аварийного топлива		-	-	-	-	-	-
Калорийный эквивалент основного топлива	-	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159
Годовой расход условного топлива	т.у.т	846,24	772,69	772,69	772,69	772,69	772,69
Годовой расход натурального топлива	тыс.м ³	730,05	666,69	666,69	666,69	666,69	666,69
Котельная № 9 р.п. Парфино ул. Рабочая ЦРБ							
Плановое производство тепловой энергии (всего)	Гкал	503,94	575,05	575,05	575,05	575,05	575,05
КПД котельной при работе на	%	66,01	73,61	73,61	73,61	73,61	73,61
Фактический удельный расход удельного топлива	кг.у.т./Гкал	216,44	194,06	194,06	194,06	194,06	194,06
Вид основного топлива		газ	газ	газ	газ	газ	газ
Вид резервного топлива		-	-	-	-	-	-
Вид аварийного топлива		-	-	-	-	-	-
Калорийный эквивалент основного топлива	-	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159
Годовой расход условного топлива	т.у.т	109,07	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60
Годовой расход натурального топлива	тыс.м ³	94,10	96,29	96,29	96,29	96,29	96,29
Котельная № 10 р.п. Парфино ул. Космонавтов							
Плановое производство тепло-	Гкал	10913,83	10956,21	10956,21	10956,21	10956,21	10956,21

Наименование	Единица измерения	2019 год (факт)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024-2033 годы
вой энергии (всего)							
КПД котельной при работе на	%	66,53	77,29	77,29	77,29	77,29	77,29
Фактический удельный расход удельного топлива	кг.у.т./Гкал	214,72	184,84	184,84	184,84	184,84	184,84
Вид основного топлива		газ	газ	газ	газ	газ	газ
Вид резервного топлива		-	-	-	-	-	-
Вид аварийного топлива		-	-	-	-	-	-
Калорийный эквивалент основ- ного топлива	-	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159
Годовой расход условного топ- лива	т.у.т	2343,46	2025,10	2025,10	2025,10	2025,10	2025,10
Годовой расход натурального топлива	тыс.м ³	2021,67	1747,34	1747,34	1747,34	1747,34	1747,34
Котельная № 13 р.п. Парфино ул. Кирова д. 23							
Плановое производство тепло- вой энергии (всего)	Гкал	8271,96	8045,41	8045,41	8045,41	8045,41	8045,41
КПД котельной при работе на	%	82,34	81,36	81,36	81,36	81,36	81,36
Фактический удельный расход удельного топлива	кг.у.т./Гкал	173,49	175,60	175,60	175,60	175,60	175,60
Вид основного топлива		газ	газ	газ	газ	газ	газ
Вид резервного топлива		-	-	-	-	-	-
Вид аварийного топлива		-	-	-	-	-	-
Калорийный эквивалент основ- ного топлива	-	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159
Годовой расход условного топ-	т.у.т	1435,13	1412,74	1412,74	1412,74	1412,74	1412,74

Наименование	Единица измерения	2019 год (факт)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024-2033 годы
лива							
Годовой расход натурального топлива	тыс.м ³	1238,22	1218,97	1218,97	1218,97	1218,97	1218,97
Котельная БМК р.п. Парфино ул. Мира д. 14г							
Плановое производство тепловой энергии (всего)	Гкал	401,82	322,92	322,92	322,92	322,92	322,92
КПД котельной при работе на	%	108,75	78,38	78,38	78,38	78,38	78,38
Фактический удельный расход удельного топлива	кг.у.т./Гкал	131,37	182,28	182,28	182,28	182,28	182,28
Вид основного топлива		газ	газ	газ	газ	газ	газ
Вид резервного топлива		-	-	-	-	-	-
Вид аварийного топлива		-	-	-	-	-	-
Калорийный эквивалент основного топлива	-	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159
Годовой расход условного топлива	т.у.т	52,79	58,86	58,86	58,86	58,86	58,86
Годовой расход натурального топлива	тыс.м ³	45,55	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79
Источник теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения ТГУ-НОРД 60 Парфинский р-он, р.п. Парфино, ул. Фанерная Набережная, строение 2а							
Плановое производство тепловой энергии (всего)	Гкал	66,457	66,457	66,457	66,457	66,457	66,457
КПД котельной при работе на	%	92	92	92	92	92	92
Фактический удельный расход удельного топлива	кг.у.т./Гкал						

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

Предложения по инвестициям источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 5 «Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии». Инвестиции в источники тепловой энергии не предусмотрены.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Предложения по инвестициям в строительство и реконструкцию тепловых сетей сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 6 «Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них». Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов не предусмотрены.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы [теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, (далее – ЕТО) способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таблица 10.1.

Источники тепловой энергии			Тепловые сети		Утвержденная единая теплоснабжающая организация	Основание для присвоения статуса ЕТО (№ пункта ПП РФ от 08.08.2012 №808)
Энергоисточники в зоне деятельности	Наименование организации	Информация о присвоении статуса ЕТО	Наименование организации	Информация о присвоении статуса ЕТО		
Котельная № 7, р.п. Парфино, ул.К.Маркса, д. 104		н/д		н/д	ООО «ТК Новгородская»	-
Котельная № 8, р.п. Парфино, ул.К.Маркса, д. 62а		н/д		н/д	ООО «ТК Новгородская»	-
Котельная № 9, р.п. Парфино, ул. Рабочая, ЦРБ		н/д		н/д	ООО «ТК Новгородская»	-
Котельная № 10, р.п. Парфино, ул. Космонавтов		н/д		н/д	ООО «ТК Новгородская»	-
Котельная № 13, р.п. Парфино, ул. Кирова, д. 23		н/д		н/д	ООО «ТК Новгородская»	-

Источники тепловой энергии			Тепловые сети		Утвержденная единая теплоснабжающая организация	Основание для присвоения статуса ЕТО (№ пункта ПП РФ от 08.08.2012 №808)
Энергоисточники в зоне деятельности	Наименование организации	Информация о присвоении статуса ЕТО	Наименование организации	Информация о присвоении статуса ЕТО		
Котельная БМК р.п. Парфино ул. Мира д. 14г		н/д		н/д	ООО «ТК Новгородская»	-
ТГУ-НОРД 60 Парфинский р-он, р.п. Парфино, ул. Фанерная Набережная, строение 2а		н/д		н/д	ООО «ТК Северная»	-

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Парфинского городского поселения не планируется.

Раздел 12. Решение по бесхозным тепловым сетям

Статья 15 пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 "Об установлении Порядка принятия на учет бесхозных недвижимых вещей". На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозной недви-

жимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По состоянию на 01.01.2021 бесхозные тепловые сети на территории Парфинского городского поселения отсутствуют.

При выявлении бесхозных тепловых сетей в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозных тепловых сетей, предлагается определить единую теплоснабжающую организацию (ЕТО), в границах утвержденной зоны деятельности, которой расположены вновь выявленные участки таких сетей.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

13.1. Описание решений программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Решения о газоснабжении источников тепловой энергии Парфинского городского поселения в действующей программе газоснабжения отсутствуют.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития

электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России.

Предложения отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

№ п/п	Индикаторы развития системы теплоснабжения, ед. изм	Котельная № 7, р.п. Парфино, ул. К.Маркса, д. 104	Котельная № 8, р.п. Парфино, ул.К.Маркса, д. 62а	Котельная № 9, р.п. Парфино, ул. Рабочая, ЦРБ	Котельная № 10, р.п. Парфино, ул. Космонавтов	Котельная № 13, р.п. Парфино, ул. Кирова, д. 23	Котельная БМК р.п. Парфино ул. Мира д. 14г
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2.	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3.	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал	176,30	175,52	194,06	184,84	175,60	182,28

4.	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ²	1,46	1,94	2,32	2,31	1,78	2,26
5.	коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год	23	57	54,69	32,59	83,86	148
6.	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м.м./Гкал/ч	577,77	241,01	259,26	124,82	211,56	32,83
7.	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, %	-	-	-	-	-	-
8.	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг.у.т./кВт	-	-	-	-	-	-
9.	коэффициент использования теплоты топлива, % (для ТЭЦ)	-	-	-	-	-	-
10.	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энер-	0,00	17,77	81,68	20,86	4,49	0,00

	гии, %						
11.	средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет	20	20	20	20	20	20
12.	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
13.	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Таблица 15.1. -Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2020-2023 годы

Наименование района/организации	2020 год				Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области	2021 год				2022 год				2023 год			
	Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал, руб/м3, без НДС		Тариф для населения, руб/Гкал, руб/м3 с НДС			Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал, руб/м3, без НДС		Тариф для населения, руб/Гкал, руб/м3 с НДС		Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал, руб/м3, без НДС		Тариф для населения, руб/Гкал, руб/м3 с НДС		Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал, руб/м3, без НДС		Тариф для населения, руб/Гкал, руб/м3 с НДС	
	01.01-30.06	01.07-31.12	01.01-30.06	01.07-31.12		01.01-30.06	01.07-31.12	01.01-30.06	01.07-31.12	01.01-30.06	01.07-31.12	01.01-30.06	01.07-31.12	01.01-30.06	01.07-31.12	01.01-30.06	01.07-31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Парфинский район																	
ООО "Тепловая Компания Новгородская"																	
<i>тепловая энергия</i>	3083,47	3376,4	2326,4	2421,78	от 18.12.2018 №65/12	3217,34	3305,42	2421,78	2511,4	3305,42	3407,81	2511,4	2611,85	3407,81	3528,6	2611,85	2716,33
<i>- ГВС</i>	291,76	312,48	156,28	162,69	от 18.12.2018 №65/13	312,48	324,98	162,69	169,2	324,98	337,98	169,2	175,97	337,98	351,5	175,97	183
ООО "МП Водоканал Парфинского района"																	
<i>-водоснабжение</i>	94,68	96,68	68,35	76,14	от 27.11.2018 №53/2	96,46	94,67	71,08	73,92	94,67	97,6	73,92	76,88	97,6	100,73	76,88	79,96
<i>водоотведение (полный цикл)</i>	58,2	59,9	38,23	40,52		64,7	66,42	39,76	41,35	66,42	68,26	41,35	43	68,26	70,28	43	44,72
ООО "ТК Северная"																	
<i>тепловая энергия</i>	10262,24	10262,24	2737,6	2847,1	от 04.12.2018 №57	10697,6	11037,88	2841,63	2955,3	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "Экосервис"																	
<i>обращение с ТКО 3 зона</i>	273,74	301,12	273,74	301,12	от 12.12.2018 №62/1	539,78	539,12	539,78	539,12	539,12	552,76	539,12	552,76	552,76	575,31	552,76	575,31