



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека
по Новгородской области
Территориальный отдел
в Старорусском районе**

Кириллова ул., д. 6-А, г.Старая Русса,
Новгородская область, 175202
Тел/факс (81652)57191
E-mail: StRusssa@53.rospotrebnadzor.ru,
<http://www.53.rospotrebnadzor.ru>

**Администрация Парфинского
муниципального района**
adum@парфинский-район.рф

**ООО «МП Водоканал Парфинского
района»**
vkh-parf-direktor@mail.ru

От 11.10.23 № 53-03-03/ 03 - 464 2023
На № _____ от _____

О предоставлении информации

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе информирует Вас о состоянии питьевого водоснабжения населения Парфинского района.

Согласно данных мониторинга в точках отбора:

ВОС д. Борки (Пола) точка СГМ №1606 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) по показателю хлороформ (0,075+-0,023) (протокол №53-01/23691-23 от 28.09.2023г.)

Прошу принять меры по приведению данных показателей к нормативным значениям.

**Заместитель начальника территориального отдела
управления Роспотребнадзора
по Новгородской области
в Старорусском районе**


Д.Ю. Якутин