



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новгородской области

Территориальный отдел в Старорусском районе

Кириллова ул., д. 6-А, г. Старая Русса, Новгородская
область, 175202

Тел/факс (81652)57191

E-mail: StRussa@53.rospotrebnadzor.ru,

<http://www.53.rospotrebnadzor.ru>

06.12.23 № 53-03-03/03-033 - 20 23

На № _____ от _____

Информация по водоснабжению района

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе информирует Вас о состоянии питьевого водоснабжения населения Парфинского района.

Согласно данных мониторинга в точках отбора:

Поверхностный водоисточник д. Борки, р. Пола, 500 м выше ВОС (Пола) д. Борки точка СГМ №1605 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: железо общее (0,66 +-0,13), БПК-5 (2,5 +-0,4) (протокол №53-01-50/04899-23 от 05.12.2023г.).

Поверхностный водоисточник п. Парфино, р. Ловать, 500 м выше водозабора п. Парфино точка СГМ №1619 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: рН (5,0+-0,2) (протокол №53-01-50/04895-23 от 05.12.2023г.).

ВОС д. Борки (Пола) точка СГМ №1606 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) по показателю алюминий (0,41+-0,08) (протокол №53-01-50/04888-23 от 05.12.2023г.)

ВОС п. Парфино (п. Парфино, ул. Трудовая, д. 2) точка СГМ №1621 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям алюминий (0,31+-0,06) (протокол №53-01-50/04883-23 от 05.12.2023г.).

Прошу принять меры по приведению данных показателей к нормативным значениям, провести необходимые корректировки в процессе водоподготовки.

**Начальник территориального отдела
управления Роспотребнадзора
по Новгородской области
в Старорусском районе**

**Администрация Парфинского
муниципального района**
adum@parfinskiy-район.рф

**ООО «МП Водоканал Парфинского
района»**
vkh-parf-direktor@mail.ru

С.В. Власова