



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новгородской области

Территориальный отдел в Старорусском районе

Кириллова ул., д. 6-А, г.Старая Русса, Новгородская
область, 175202

Тел/факс (81652)57191

E-mail: StRusss@53.rosпотребнадzor.ru,

<http://www.53.rosпотребнадzor.ru>

11.12.2024г. № 53-03-03/03-1421 -2024

на № _____ от _____

**Администрация
Парфинского
муниципального района**
adum@yandex.ru

**ООО Старорусского района
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»**
vkh-star-pto@mail.ru

О результатах мониторинга за водоснабжением

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе информирует Вас о состоянии питьевого водоснабжения населения Парфинского района по данным мониторинга. Отбор проб произведен филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Новгородской области» в Старорусском районе 03.12.2024г.

Отклонения от нормативных показателей СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» зафиксированы во всех точках мониторинга:

точка мониторинга	Показатели, не соответствующие СанПиН 1.2.3685-21	величина допустимого уровня	Примечание (протокол лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Новгородской области» в Старорусском районе)
№ 49630151051.10110.1628 Новгородская обл, Парфинский р-н, рп Парфино, ул. Чапаева, д.11	алюминий: $0,50 \pm 0,10$ мг/л	не более 0,2 мг/л	протокол № 53-01-50/05502-24 от 10.12.2024г.
	железо общее: $0,68 \pm 0,14$ мг/л	не более 0,3 мг/л	
№ 49630422101.10110.1629 Новгородская обл., Парфинский р-н, д. Федорково, ул. Старорусская, д. 5	алюминий: более 0,56 мг/л	не более 0,2 мг/л	протокол № 53-01-50/05504-24 от 10.12.2024г.
	железо общее: $0,70 \pm 0,14$ мг/л	не более 0,3 мг/л	
№ 49630419101.10110.1630 Новгородская обл., Парфинский р-н, п.Пола, ул.Пионерская, д. 25	железо общее: $0,82 \pm 0,16$ мг/л	не более 0,3 мг/л	протокол № 53-01-50/05506-24 от 10.12.2024г.
	Е.coli: обнаружено	отсутствие	
	общие (обобщенные) колиформные бактерии - обнаружено	отсутствие	
№ 49630151051.10110.1631 Новгородская обл, Парфинский р-н,	алюминий: более 0,56 мг/л	не более 0,2 мг/л	протокол

рп Парфино, ул. Карла Маркса, д. 70	железо общее: более 2 мг/л	не более 0,3 мг/л	№ 53-01-50/05500-24 от 10.12.2024г.
№ 49630419161.10150.1606 Парфинский р-н, д.Борки, ВОС	алюминий: $0,32 \pm 0,06$ мг/л	не более 0,2 мг/л	протокол № 53-01-50/05499-24 от 10.12.2024г.
№ 49630151051.10150.1621 Парфинский р-н, рп Парфино, ВОС	алюминий: более 0,56 мг/л	не более 0,2 мг/л	протокол № 53-01-50/05498-24 от 10.12.2024г.
	железо общее: $0,40 \pm 0,08$ мг/л	не более 0,3 мг/л	
	мутность $3,8 \pm 0,8$ ЕМФ	не более 2,6	

Вышеуказанное свидетельствует о неудовлетворительном качестве проводимой водоподготовки перед подачей воды в распределительную сеть. Предлагаю принять меры по приведению неудовлетворительных показателей качества питьевой воды централизованного водоснабжения к нормативным значениям с проведением производственного контроля за качеством подаваемой питьевой воды населению.

О принятых мерах проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Старорусском районе.

Начальник территориального отдела
в Старорусском районе



Власова С.В.