



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Новгородской области  
Территориальный отдел в Старорусском районе

Кириллова ул., д. 6-А, г. Старая Русса, Новгородская  
область, 175202  
Тел/факс (81652)57191  
E-mail: [StRussa@53.rospotrebnadzor.ru](mailto:StRussa@53.rospotrebnadzor.ru),  
<http://www.53.rospotrebnadzor.ru>

25.12.23 № 53-03-03/03-990-2023

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О предоставлении информации

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе информирует Вас о состоянии питьевого водоснабжения населения Парфинского района.

Согласно данных мониторинга в точках отбора:

ВОС д. Борки (Пола) точка СГМ №1606 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) по показателю алюминий (0,37+-0,07) (протокол №53-01-50/05243-23 от 22.12.2023г.).

ВОС п. Парфино (п. Парфино, ул. Трудовая, д. 2) точка СГМ №1621 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям алюминий (0,39+-0,08) (протокол №53-01-50/05241-23 от 22.12.2023г.).

Прошу принять меры по приведению данных показателей к нормативным значениям.

**Начальник территориального отдела  
управления Роспотребнадзора  
по Новгородской области  
в Старорусском районе**

**Власова С.В.**