



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новгородской области

Территориальный отдел в Старорусском районе

Кириллова ул., д. 6-А, г.Старая Русса, Новгородская
область, 175202

Тел/факс (81652)57191

E-mail: StRusss@53.rospotrebnadzor.ru,

<http://www.53.rospotrebnadzor.ru>

Администрация
Парфинского
муниципального района
adum@yandex.ru

ООО Старорусского района
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»
vkh-star-pto@mail.ru

22.04.2025г. № 53-03-03/03 - 429 -2025

на № _____ от _____

О результатах мониторинга за водоснабжением

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе информирует Вас о состоянии питьевого водоснабжения населения Парфинского района по данным мониторинга. Отбор проб произведен филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Новгородской области» в Старорусском районе 09.04.2025г.

Во всех точках мониторинга пробы воды централизованного водоснабжения по исследованным показателям не соответствуют требованиям п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Отклонения от нормативных показателей зафиксированы:

точка мониторинга	Показатели, не соответствующие СанПиН 1.2.3685-21	величина допустимого уровня	Примечание (протокол лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Новгородской области» в Старорусском районе)
№ 49630151051.10110.1631 Новгородская обл, рп Парфино, ул. Карла Маркса, д. 70	железо общее: $1,32 \pm 0,20$ мг/дм ³	не более 0,3	протокол № 53-01-50/01485-25 от 21.04.2025г.
№ 49630151051.10110.1628 Новгородская обл, рп Парфино, ул. Чапаева, д.11	железо общее: $0,59 \pm 0,12$ мг/дм ³	не более 0,3	протокол № 53-01-50/01486-25 от 21.04.2025г.
№ 49630422101.10110.1629 Новгородская обл., Парфинский р-н, д. Федорково, ул. Старорусская, д. 5	железо общее: $0,49 \pm 0,10$ мг/дм ³	не более 0,3	протокол № 53-01-50/01488-25 от 21.04.2025г.
№ 49630419101.10110.1630 Новгородская обл, Парфинский р-н, п.Пола, ул.Пионерская, д. 25	железо общее: $0,84 \pm 0,17$ мг/дм ³	не более 0,3	протокол № 53-01-50/01487-25 от 21.04.2025г.

Предлагаю незамедлительно принять меры по приведению неудовлетворительных показателей качества питьевой воды централизованного водоснабжения к нормативным значениям, в том числе усилить контроль за водоподготовкой с проведением производственного контроля за качеством подаваемой питьевой воды населению.

О принятых мерах проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Старорусском районе.

Начальник территориального отдела
в Старорусском районе

Власова С.В.