

Контроль качества питьевого водоснабжения за 12 месяцев 2021г

**ВОС п.Парфино**

**Органолептические показатели/2 раза в сутки/**

Объект	Определяемые показатели	Кол-во определяемых показателей	Кол-во не соответствующих показателей ПДК	Результаты показателей не соответствующие ПДК
ВОС п.Парфино	Цветность Мутность Запах Привкус	1440	2 2	Несоответствие ПДК по показателям цветности и мутности в ноябре м-це, /паводковый период/

**Органические и неорганические показатели/4 раза в год/**

Объект	Определяемые показатели	Кол-во определяемых показателей	Кол-во не соответствующих показателей ПДК	Результаты показателей не соответствующие ПДК
ВОС п.Парфино	Железо, нитриты, нитраты, аммоний, сульфаты, хлориды, кальций магний	24	-	соответствие ПДК

**Обобщенные показатели/1 раз в месяц/**

Объект	Определяемые показатели	Кол-во определяемых показателей	Кол-во не соответствующих показателей ПДК	Результаты показателей не соответствующие ПДК
ВОС п.Парфино	РН, Сухой остаток Жесткость Окисляемость перманганантная	72	2	Не Соответствует требованиям ПДК по результатам Окисляемости перманганантной в ноябре м-це

**Показатели связанные с водоподготовкой**

Объект	Определяемые показатели	Кол-во определяемых показателей	Кол-во не соответствующих показателей ПДК	Результаты показателей не соответствующие ПДК
ВОС п.Парфино	Остаточный Хлор	8640	-	Не соответствие ПДК по показателям алюминия в ноябре м-це, /паводков.период/
	Остаточный алюминий	720	2	
<b>Итого</b>			<b>8</b>	

**Контроль качества питьевого водоснабжения за 12 месяцев 2021 года**

**Федорковское сельское поселение - 14 объектов, 14 разводящих сетей**

**Органолептические показатели / 1 раз в месяц/**

Объект	Определяемые показатели	Кол-во опред-мых показ-ей	Кол-во не соответствующпоказателей ПДК	Результаты показателей не соответствующие ПДК
Д. Юрьево	Цветность Мутность Запах Привкус	112	-	Соответствует требованиям
Д. Хмелево	Цветность Мутность Запах Привкус		-	Соответствует требованиям
Д. Федорково	Цветность Мутность Запах Привкус		-	Соответствует требованиям
Д. Редцы	Цветность Мутность Запах Привкус		- -	Соответствует требованиям
Д. Парфино	Цветность Мутность Запах Привкус		-	Соответствует требованиям
Д. Лаз. Лука	Цветность Мутность Запах Привкус		-	Соответствует требованиям
Д. Березицко	Цветность Мутность Запах Привкус		-	Соответствует требованиям
Д. Гонцы	Цветность Мутность Запах Привкус		-	Соответствует требованиям
Д. Вабки	Цветность Мутность Запах Привкус		-	Соответствует требованиям
Д. Вдаль	Цветность Мутность Запах Привкус		-	Соответствует требованиям
Д. Веретье	Цветность Мутность Запах Привкус		-	Соответствует требованиям
Д. Дубровы	Цветность Мутность Запах Привкус		-	Соответствует требованиям

Д. Лыжины	Цветность Мутность Запах Привкус		-	Соответствует требованиям
Д. Ростани	Цветность Мутность Запах Привкус		-	Соответствует требованиям

Неорганические и органические показатели /1 раз в год/

Объект	Определяемые показатели	Кол-во опред-мых показ-ей	Кол-во не соответствующ. показателей ПДК	Результаты показателей не соответствующие ПДК
Д. Юрьево	Железо, нитриты, нитраты, аммоний, сульфаты, хлориды, кальций магний	28	-	Соответствует требованиям
Д. Хмелево			-	Соответствует требованиям
Д. Федорково			-	Соответствует требованиям
Д. Редцы			-	Соответствует требованиям
Д. Парфино			-	Соответствует требованиям
Д. Лаз. Лука			-	Соответствует требованиям
Д. Березицко			-	Соответствует требованиям
Д. Гонцы			-	Соответствует требованиям
Д. Бабки			-	Соответствует требованиям
Д. Вдаль			-	Соответствует требованиям
Д. Веретье			-	Соответствует требованиям
Д. Дубровы			-	Соответствует требованиям
Д. Лажины			-	Соответствует требованиям
Д. Ростани			-	Соответствует требованиям

**Обобщенные показатели/4 раза в год/**

Объект	Определяемые показатели	Кол-во опред-мых показ-ей в квартал	Кол-во не соответствующих показателей ПДК	Результаты показателей не соответствующие ПДК
Д. Юрьево	РН, Сухой остаток Жесткость Окисляемость перманганантная	112	-	Соответствует требованиям
Д. Хмелево			-	Соответствует требованиям
Д. Федорково			-	Соответствует требованиям
Д. Редцы			-	Соответствует требованиям
Д. Парфино			-	Соответствует требованиям
Д. Лаз. Лука			-	Соответствует требованиям
Д. Березицко			-	Соответствует требованиям
Д. Гонцы			-	Соответствует требованиям
Д. Бабки			-	Соответствует требованиям
Д. Вдаль			-	Соответствует требованиям
Д. Веретье			-	Соответствует требованиям
Д. Дубровы			-	Соответствует требованиям
Д. Лажины			-	Соответствует требованиям
Д. Ростани			-	Соответствует требованиям
<b>Итого</b>			—	

Инженер-технолог:



Ульяшова А.Н.